令和６年度　第９号

滋賀県立大学交流センター空調設備改修工事

参考数量表

数量作成　滋賀県立大学　財務課

○ 本数量書は、工事請負契約書に定める設計図書でなく、参考数量です。

○ 記載数量は、建築工事については「建築数量積算基準・解説」（建築積算研究会）、設備工事については「建築設備数量積算基準・同解説」（（財）建築コスト管理システム研究所）に基づいて積算した数量です。

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
交流センター	1	式		
計				

交流センター

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
ガス設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

交流センター

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
ガス設備	都市ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

交流センター	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-1　壁掛型　標準ﾍﾟｱ 冷房：5.0kW　暖房：5.6kW	1	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-2　天吊自在4方向吹出 標準ﾍﾟｱ 冷房：10.0kW　暖房：11.2kW	9	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-3　天吊自在4方向吹出 標準ﾍﾟｱ 冷房：12.5kW　暖房：14.0kW	1	組			
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	ACP-4　天吊自在4方向吹出 同時ﾂｲﾝ 冷房：25.0kW　暖房：28.0kW	1	組			
GHPﾁﾗｰ	GHP-T1　ｾﾊﾟﾚｰﾄ型室外ﾕﾆｯﾄ 冷房：85.0kW　暖房：95.0kW 防振架台共	7	台			
GHPﾁﾗｰ	GHP-T2　ｾﾊﾟﾚｰﾄ型水熱交換ﾕﾆｯﾄ 冷温水量：160L/min	7	台			
ﾁﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾗ		1	面			
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ	PCH-1　片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 160L/min×35mH　3-200V3.7kW 防振架台共	7	台			
膨張ﾀﾝｸ	EXT-1　密閉型ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾀﾝｸ容量：31L　最大吸収量：31L	1	基			
空気調和機 整備・長寿命化	ACU-C301 ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ	1	組			
空気調和機 整備・長寿命化	ACU-C302 ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ	1	組			
空気調和機 整備・長寿命化	ACU-C303 ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ	1	組			
その他	重量物搬入出	1	式			
空気調和機 換気機器に変更	ACU-C304	1	組			
搬入費		1	式			

交流センター	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式			
計						

交流センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
［冷媒管］						
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(　1/4B) 液管 厚10mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	170	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(　3/4B) 液管 厚10mm以上	189	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	170	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	189	m			
［冷温水管］						
金属強化ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 管（保温材付）	機械室・便所　32A	22	m			
空調用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	機械室・便所　50A	1	m			
空調用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	機械室・便所　65A	134	m			
空調用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	機械室・便所　80A	7	m			
空調用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	機械室・便所　100A	51	m			

交流センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	機械室・便所　125A	13	m			
［膨張管］						
空調用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	機械室・便所　40A	16				
［給水管］						
給水・塩ﾋﾞ ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合　　機械室・便所 32A	1	m			
［ドレン］						
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　　25A	55	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋内一般　　30A	23	m			
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 層管(RF-VP)改修	屋内一般　　40A	9	m			
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 層管(RF-VP)改修	屋内一般　　50A	3	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	機械室・便所　　25A	7	m			
排水･ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟ ﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三 層管(RF-VP)改修	機械室・便所　　50A	4	m			
［室内外渡り配線］						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	377	m			
［電源線］						

交流センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	188	m			
［ﾘﾓｺﾝ配線］						
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	30	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	55	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	30	m			
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(16) 2個用1方出	9	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 65A	28	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 100A	4	個			
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｳｴﾊｰ) 125A	4	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	7	個			
青銅仕切弁	5K(ねじ) 32A	2	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個			
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	合成ｺﾞﾑ製 65A	28	個			
Y形ｽﾄﾚｰﾅ	10K 65A	7	個			
自動ｴｱ抜弁	25A	7	個			

交流センター	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
圧力計	水用	16	組			
温度計	ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 円形	16	個			
瞬間流量計	65A	7	個			
保温工事		1	式			
はつり補修		1	式			
既設切断・接続		1	式			
鉄骨工事		1	式			
計						

交流センター	空気調和設備			総合調整		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式			
計						

交流センター	自動制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【自動制御機器】						
［熱源廻り制御］						
配管温度ｾﾝｻ	TY7830B	2	個			
差圧発信器	JTD-A2	1	個			
指示調節器	R36T	1	個			
DC24V電源	RYY792D	1	組			
電動2方弁	VY5113J65A	1	個			
［空調機SW］						
切替ｽｲｯﾁ		1	個			
【盤関係】						
自動制御盤						
既設盤改造	E-2CP-1	1	面			
既設中央監視装置改造			面			
ﾎﾟｲﾝﾄ編集費		1	面			
ｻﾏﾘｸﾞﾗﾌ編集費		1	面			

交流センター　自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費】			面			
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費		1	式			
【調整費】			式			
調整費		1	式			
【計装工事】			式			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE1.25□×3C	36	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE1.25□×6C	17	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEE2□×2C	22	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-CEES1.25□×2C	39	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-KPEES0.75□×5P	22	m			
電線管	E25	13	本			
電線管	E39	3	本			
電線管	E63	4	本			
電線管付属品		1	式			
導圧管　両圧		1	組			

交流センター　自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類		1	式			
ﾌﾟﾘｶ・ｺﾈｸﾀｰ類		1	式			
吊材料費及び支持具		1	式			
機器取付用ｽﾀﾝｼｮﾝ		1	台			
撤去費		1	式			
雑材料・消耗品		1	式			
機器・材料揚重費		1	式			
機器取付費		1	式			
結線費		1	式			
労務費		1	式			
雑工費		1	式			
施工調査費		1	式			
塗装費		1	式			
交通費		1	式			
材料運搬費		1	式			

交流センター	自動制御設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【諸経費】						
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

交流センター	ガス設備				都市ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
［改修工事］						
基本工事費		1	件			
マイコンメーター取付	ﾀｲﾌﾟG取付　65	1	個			
配管（白鉄管）	50A	3.5	m			
配管（白鉄管）	80A	25	m			
架空配管	12m超　増施変	20	m			
検査孔付ﾈｼﾞｶﾞｽ栓	20A　151-667	1	個			
ねじガス栓	20A　151-657	6	個			
ﾒｰﾀｰ・分岐ｶﾞｽ栓	80A	1	個			
継手付強化ｶﾞｽﾎｰｽ	0800800	7	本			
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ貫通	80A	1	か所			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	32A	10	か所			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	50A	2	か所			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持	80A	13	か所			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持SUS仕様加算	32A	10	か所			

交流センター	ガス設備			都市ガス設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持SUS仕様加算	50A	2	か所			
ﾌﾞﾗｹｯﾄ支持SUS仕様加算	80A	13	か所			
ガス管塗装	3回塗　32A	20	m			
ガス管塗装	3回塗　50A	3.5	m			
ガス管塗装	3回塗　80A	25	m			
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ取付	80A	1	個			
みなしAS対策基本費	12	1	件			
みなしAS対策作業費	12	26	か所			
諸経費		1	式			
［撤去工事］						
ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ取外し	ﾀｲﾌﾟG　100	1	個			
配管撤去	80A	31	m			
配管撤去	80A　高所	7.5	m			
高所配管		1	式			
諸経費		1	式			

交流センター	ガス設備			都市ガス設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端数処理		1	式			
計						

交流センター　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式			
搬出費		1	式			
配管類撤去		1	式			
計						

交流センター　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分費		1	式			
運搬費		1	式			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
交流センター	1	式		
計				

交流センター

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
受変電設備	1	式		
拡声設備	1	式		
防犯設備	1	式		
自動火災報知設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

交流センター

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備		1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
防犯設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					

交流センター

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理		1	式		
計					

交流センター　電灯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
蛍光灯照明器具 取外し再取付	埋込形　FL 40W　×2	44	個			
蛍光灯照明器具 取外し再取付	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	8	個			
白熱灯非常用 照明器具 取外し再取付	埋込形	6	個			
計						

交流センター　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	97	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	54	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	76	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	13	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	11	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	6	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 管内	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾗｯｸ	6	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	隠ぺい配管　42mm	1	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　42mm	20	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	9	m			

交流センター	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 42mm	3	m			
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	2	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 樹脂製	300×　300×　200	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 樹脂製	300×　300×　300	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 樹脂製	400×　400×　300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 樹脂製	400×　400×　400	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×　300×　200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×　300×　300	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	400×　400×　300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		4	個			
はつり工事		1	式			
区画貫通処理		1	式			
計						

交流センター	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	146	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	78	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	11	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	6	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	24	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	109	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	226	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	23	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	6	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　3C 管内	10	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　4C 管内	167	m			
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	20	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　16mm	16	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			

交流センター	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　22mm	75	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	27	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　36mm	15	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　42mm	39	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	22	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	42	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	43	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	7	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	43	m			
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個			
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	17mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	9	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	15	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有	7	か所			

交流センター	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	8	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	10	か所			
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	38mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所			
電動機結線	直入始動方式	34	台			
金属製 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	25(22) 1個用1方出	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 樹脂製	150×　150×　100	4	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 樹脂製	250×　250×　200	3	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 樹脂製	300×　300×　200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 樹脂製	400×　400×　300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	150×　150×　100	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	250×　250×　200	5	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×　300×　200	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		7	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	1	個			
空調動力盤	E-1M-2	1	面			

交流センター	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調動力盤	E-1M-3	1	面			
空調動力盤	E-2M-4	1	面			
空調動力盤	E-RM-1	1	面			
既設動力盤改修	E-2M-2	1	式			
空調機器給気ﾌｧﾝ用発停ｽｲｯﾁ	取付労務のみ	1	個			
はつり工事		1	式			
計						

交流センター	受変電設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設一般動力MCB盤改修	MCCB3P400AF/350AT×1撤去 MCCB3P50AF/50AT×1新設 MCCB3P100AF/100AT×1新設 MCCB3P225AF/150AT×1新設 MCCB3P225AF/175AT×1新設	1	式			
計						

電気設備工事　細目別内訳

交流センター　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ 取外し再取付	天井埋込形	2	個			
計						

電気設備工事　細目別内訳

交流センター　防犯設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防犯ｾﾝｻｰ 取外し再取付		2	個			
計						

交流センター　自動火災報知設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m			
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	4	個			
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ	5	個			
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 取外し再取付	差動式 2種	18	個			
計						

交流センター　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	5	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	32	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	3	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	63	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	1	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	27	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	1	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	10	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 3C 管内 再使用しない	5	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	32	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 3C 管内 再使用しない	3	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	63	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2- 3C 管内 再使用しない	1	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	8mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	27	m			
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C 管内 再使用しない	1	m			

交流センター　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	14mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	20	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 3C 管内 再使用しない	3	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	14	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 12C 管内 再使用しない	1	m			
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 12C FEP内(PF･CD) 再使用しない	29	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	7	m			
金属製 可とう電線管(F) 撤去	(24)　再使用しない	2	m			
金属製 可とう電線管(F) 撤去	(30)　再使用しない	6	m			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS) 撤去	150×　150×　100 再使用しない	3	m			
電極　撤去	LF3　再使用しない	1	個			
計						

交流センター　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
計						

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
交流センター	1	式		
計				

交流センター

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内装改修	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

交流センター

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
内装改修	内装改修	1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

交流センター　内装改修　内装改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)	個別改修	66.1	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	66.1	㎡			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 運搬費とも	66.1	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	64	㎡			
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	2.1	㎡			
天井廻縁撤去	塩ﾋﾞ	28.2	m			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	55.9	㎡			
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	凹凸内部用 厚19　不燃 下張GB-NC　厚 9.5共	8.1	㎡			
天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	2.1	㎡			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	28.2	m			
屋上 空調室外機基礎	ｺﾝｸﾘｰﾄ 300×300×H400 計4か所	1	式			
計						

交流センター　発生材処分

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾞﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3			
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	1.1	m3			
混載処分費	管理型含む　運搬・積込み共	1.1	m3			
計						