

## 質疑回答書（その1）

入札参加者 様

(工事番号) 令和6年度第3号  
(工事名称) 滋賀県立大学C棟機械設備更新工事

公立大学法人滋賀県立大学事務局財務課  
TEL：0749-28-8207

質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	名称等	質疑事項	回答
1	産学連携センターM01	特記事項に記載あります、産業廃棄物の処理についてアスベストは含まれていないものと考えてよろしいでしょうか。	アスベストについては建設業法にもとづいて必要な調査を行ってください。もし発見された場合の処分費用については発注者にて負担します。
2	産学連携センターM06	空調機器表（撤去）記載の空調機について、既設メーカー及び品番を教えてください。	メーカー：サンヨー 品番：SGP-CH450G1N、SGP-CH560G1N
3	産学連携センターM06	平面図の2階談話室にはGHP-3-1という空調機器が記載されていますがM-06空調機器表（改修）のGHP-3-1行の設置場所には談話室の記載がありません。 GHP-3-3の空調機器を2階談話室に設置すると考えてよろしいでしょうか。	ご指摘のとおり、平面図（M10）の記載は誤りであり、談話室にはM06に記載のとおりGHP-3-3を設置してください。
4	産学連携センターA04	建築工事のルーバー脱着について、ルーバーの外側に人が出て玉掛けすると考えるのでしょうか。	外側に人が出なくても作業可能と考えます。